



**Consorzio di Bonifica  
Media Pianura Bergamasca**

Prot. 1943

del 11/02/2019

Referente: geom. Luigi Gritti  
Riferimento: 17.01.2019/696

Spett.le  
Parco Ovest s.r.l.  
Pec: [parcoovest@legalmail.it](mailto:parcoovest@legalmail.it)

e p.c. Spett.le  
Domus Ing & Architetti  
Pec: [info@pec.domusingarch.com](mailto:info@pec.domusingarch.com)

**OGGETTO: Roggia Morlana – parere idraulico per la deviazione di un tratto della Roggia Morlana nell’ambito della Variante al Piano Integrato d’intervento denominato “ Parco Ovest “ a Bergamo.**

Con riferimento a nota del 08/01/2019 in atti dello scrivente con prot. n. 696 del 17/01/2019, lo scrivente Consorzio di Bonifica, visti gli elaborati tecnici allegati, datati 08/01/2019 a firma dell’ing. Luca Paolo Belotti, autorizza in via provvisoria, fatti salvi i diritti di terzi, la realizzazione dei lavori con le seguenti prescrizioni:

- I lavori dovranno essere realizzati come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda che prevedono a seguito della realizzazione del Piano Integrato residenziale in oggetto lo spostamento del canale irriguo appartenente al sistema irriguo della Roggia Morlana con le seguenti modalità:
  - Rif. A/L Formazione di nuovo canale irriguo a sezione trapezia per circa 235,05 m, realizzato con pendenza del 0,4% con sponde e fondo inerbite, in sostituzione dell’esistente da dismettere per circa m 245,77;
  - Rif.B/C Attraversamento stradale e ciclabile per circa m 9,40 realizzato con scatolare prefabbricato in cls vibrocompresso armato, avente dimensioni minime interne nette di m 1,20 x m 0,80 con sistema di giunzione a incastro a guarnizione butilica;
  - Rif.H/I Attraversamento Pista Ciclopedonale per circa m 6,45 realizzato con scatolare prefabbricato in cls vibrocompresso armato, avente dimensioni minime interne nette di m 1,20 x m 0,80 con sistema di giunzione a incastro a guarnizione butilica;
- la larghezza di fondo del nuovo canale dovrà essere almeno di m 1,20;
- il nuovo canale dovrà essere adeguatamente protetto dai rischi di caduta accidentale. In particolare dovranno essere protetti sia gli attraversamenti stradali

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

24125 Bergamo – Via Gritti, 21/25 – Tel. 035.4222111 – Fax 035.4227774  
[www.cbbg.it](http://www.cbbg.it) • [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it)



e ciclopedonali che i tratti di canali in vicinanza a dette strade e piste ciclopedonali nonché parcheggi;

- si dovranno realizzare, diversamente da quanto previsto in progetto, a monte e a valle dei tratti coperti, per il raccordo con il canali in terra, apposito manufatto in c.a. in opera con pareti verticali, muri d'ala a 45°, fondo rivestito in cls;
- i manufatti consortili eventualmente danneggiati dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte.
- i lavori dovranno essere eseguiti durante il periodo di asciutta della roggia, e comunque concordati con l'ufficio tecnico dello scrivente.
- la ditta in indirizzo ha l'obbligo di mantenere in perfetto stato le opere eseguite, nonché di assicurare il libero deflusso delle acque, sollevando il Consorzio di Bonifica da ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati a persone, animali o cose a seguito della costruzione delle opere di che trattasi;
- copia della presente lettera di autorizzazione dovrà essere debitamente sottoscritta dalla ditta in segno di accettazione e restituita allo scrivente Consorzio di Bonifica entro trenta giorni dalla data della presente; trascorso tale termine, senza riscontro positivo, la presente autorizzazione è da ritenersi annullata.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Mario Reduzzi  
Direttore Generale

**PARCO OVEST S.r.l.**

Via Paglia, 19/d

24069 TRESORE BALNEARIO (BG)

C.F./P.IVA 03206610168

Nr. Iscriz. REA Bg 358423

Nr. Iscriz. Reg. Imprese BG 03206610168