

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in merito all'avviso pubblicato. In particolare relativamente ai criteri preferenziali – **Il Servizi aggiuntivi** un operatore chiede se relativamente alla Fornitura, posa in opera e collaudo di WALL BOXES/ COLONNINE presso edifici di proprietà del Comune di Bergamo è possibile:

1. fornire infrastruttura con caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti quali ad esempio:
 - n. 2 presa CCS (Combo 2) DC.
2. Quale sia la destinazione d'uso delle stesse: sono accessibili al pubblico h24/7 oppure sono ad uso esclusivo di determinate categorie di utenti?
3. È prevista la gestione e quindi il ritorno dell'investimento dalla vendita dell'energia erogata?
4. Il pod sarà intestato all'operatore che ha offerto il servizio aggiuntivo oppure al comune di Bergamo?

Relativamente ai quesiti posti sul servizio aggiuntivo 1 "Fornitura, posa in opera e collaudo di WALL BOXES/ COLONNINE presso edifici di proprietà del Comune di Bergamo" (punto II, art. 5 della manifestazione), si precisa che:

1. la scelta di porre quali requisiti minimi le due tipologia di prese previste nella manifestazione è dettata dal fatto che non tutti i veicoli consentono di effettuare ricariche rapide in corrente continua. Pertanto si conferma, ove venisse proposto il servizio aggiuntivo in questione, la necessità di garantire la presenza di n. 1 presa CCS (Combo 2) e n. 1 presa di ricarica AC (Tipo 2);
2. le eventuali colonnine proposte saranno ad uso esclusivo delle auto di servizio del Comune di Bergamo;
3. non è prevista la gestione da parte dell'operatore che ha offerto il servizio in questione e quindi il ritorno dell'investimento da parte del medesimo operatore dalla vendita dell'energia erogata ;
4. Il pod sarà intestato al Comune di Bergamo.